



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 009209-TSE-11/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.03.2022
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 09.03.2024
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AYTEMİZ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ DERİ OSB MAH. ALSANCAK SK. NO:8 /A TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI MAKELSAN MAKİNE KİMYA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALSANCAK SOKAK
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE NO:8 I-5 ÖZEL PARSEL TUZLA İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI makelsan
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 60146-1-1 / 06.12.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ÜRÜNÜN ADI : ÜÇ FAZLI REDRESÖRLER
TİPİ : MTT
MODELİ : MTT-3-XXX-YYY
HİZMET SINIFI : 1
GİRİŞ GERİLİMİ : 380 V AC, 50 HZ
GİRİŞ AKIMI : 32 A' E KADAR
ÇIKIŞ GERİLİMİ : 110 V DC'YE KADAR
ÇIKIŞ AKIMI : 150 Amper DC'ye kadar (ÇIKIŞ GÜCÜNÜ AŞMAMAK ŞARTI İLE)
ÇIKIŞ GÜCÜ : 16500 Watt'a kadar
XXX : Çıkış gerilimini belirtir ve 12 V DC DEN 110 V DC'YE KADAR (ÇIKIŞ GÜCÜNÜ AŞMAMAK ŞARTI İLE)
YYY : ÇIKIŞ AKIMINI BELİRLER. 1 A DC' DEN 150 A DC' YE KADAR
3 : TRİFAZE OLDUĞUNU BELİRTİR

e-imzalı/e-signed

17.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

